

ZOTA

ZOTA

Насосная станция ZOTA LaScala

Паспорт и инструкция по
эксплуатации

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии	2
1.1. Информация о документации.....	2
2. Технические характеристики	3
3. Комплект поставки	4
3.1. Базовая комплектация.....	4
4. Указание мер безопасности	5
4.1. Общие требования	5
4.2. Требования к электроподключению	6
4.3. При эксплуатации запрещается.....	6
5. Устройство насосной станции	7
5.1. Устройство насосной станции ZOTA LaScala.....	7
5.2. Органы управления насосной станции.....	8
6. Размещение и монтаж	9
6.1. Требования к перекачиваемой жидкости.....	12
6.2. Подключение к электрической сети.....	13
6.3. Ввод в эксплуатацию	14
7. Правила эксплуатации и техническое обслуживание	15
7.1. Панель управления	15
7.2. Настройка режима работы насосной станции.....	17
8. Правила хранения и транспортирования	21
9. Утилизация	21
10. Описание неисправностей	22
11. Гарантийные обязательства	26
12. Свидетельство о приемке	27

1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию нашего производства.

Базовые принципы нашей производственной философии строятся на работе с обратной связью наших уважаемых клиентов. Именно благодаря Вашим советам и идеям, мы можем производить по-настоящему качественные и эффективные изделия.

И поэтому если Вы обнаружили в данном паспорте и инструкции какие-либо неточности или ошибки, просим Вас сообщить о них с помощью раздела обратная связь, доступного по QR-коду ниже:



Обратная связь ZOTA

Насосные станции ZOTA LaScala, предназначены для подачи и перекачивания чистой воды, не содержащей включений, хлорированной воды с содержанием активного хлора до 0,3 мг/л, а также чистых, легкоподвижных не горючих и взрывоопасных жидкостей, которые не могут оказывать химического воздействия на насос.

Насосные станции ZOTA LaScala могут быть использованы в качестве узла водоснабжения, автоматически создающего и поддерживающего давление воды. Подача воды может осуществляться из магистральных водопроводов с недостаточным давлением воды с целью повышения давления.

1.1. Информация о документации

Убедительная просьба бережно хранить данный паспорт и инструкцию по эксплуатации. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю.



Все части содержат важную информацию, влияющую на безопасность. Пользователь должен ознакомиться со всеми частями паспорта и инструкции по эксплуатации. За ущерб, вызванный несоблюдением паспорта и инструкции по эксплуатации, производитель не несёт ответственности.

12. Свидетельство о приемке

Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить паспорт и инструкцию эксплуатации и условия гарантийного обслуживания.

Модель насосной станции _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__г.

Штамп организации продавца

Наименование торговой организации

Подпись продавца _____

11. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик насосной станции паспортным данным;
- Нормальную работу изделия при соблюдении всех требований паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Безвозмездную замену вышедшего из строя изделия в течении гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте и инструкции по эксплуатации.



Гарантийный срок составляет **24 месяцев** со дня продажи насосной станции торговой организацией, если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.



Срок службы изделия составляет **5 лет** с момента начала эксплуатации.

Рекламации на работу насосной станции не принимаются, бесплатный ремонт, и замена не производится в случаях:

- Несоблюдения требований, указанных в паспорте и инструкции по эксплуатации;
- Использования насосной станции не по назначению;
- Неисправностей, возникших в результате неправильного электрического, гидравлического и механического монтажа и подключения, а также запуска насосного оборудования без потока воды («сухой ход»);
- Повреждений, вызванных внешним ударным воздействием, небрежным обращением;
- Повреждений вызванных воздействием отрицательных температур окружающей среды.
- Самовольной разборки, ремонта или модификации изделия потребителем.
- Естественного износа, комплектующих и самого оборудования. И в случаях полной выработки ресурса насосной станции;
- Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.



Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену и возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

По вопросам качества продукции обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

660061, г. Красноярск, ул. Калинина 53А, ООО «ЗОТА»,

Контактный центр: 8 (800) 444-8000

e-mail: service@zota.ru

www.zota.ru



Сервисный чат бот Telegram

2. Технические характеристики

№	Наименование	Насосная станция ZOTA LaScala	
		550	750
1	Мощность, кВт	0,55	0,75
2	Напряжение, В	220 ± 10%	
3	Частота, Гц	50/60	
4	Класс теплостойкости изоляции	В	
5	Присоединительная резьба	G1	
6	Температура рабочей жидкости, °С	от +5 до +60	
7	Показатели кислотности, рН	от 5 до 8	
8	Температура окружающей среды, °С	от +5 до +45	
9	Относительная влажность воздуха, %	85	
10	Производительность максимальная, л/мин, при напоре 1м	90	115
11	Максимальная высота подъема жидкости, м	45	48
12	Максимальная глубина всасывания, м	6	
13	Вес насосной станции, кг	9,5	
14	Наличие термозащиты	Да	
15	Класс защиты, IP	IPX4	
16	Вид климатического исполнения	УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69	
17	Габариты (ШxВxД), мм	Ширина	180
		Высота	258
		Длина	408
18	Материал насосной части	Металл	
19	Длина кабеля питания, м	2	

Таб.1 Технические характеристики

3. Комплект поставки

3.1. Базовая комплектация

№	Наименование	Количество, шт
1	Насосная станция в сборе	1
2	Паспорт и инструкция по эксплуатации	1
3	Упаковка	1

Таб.2 Базовая комплектация

3.2. Дополнительная комплектация

QR-код на покупку	Наименование
	Провод сигнальный насосной станции ZOTA LaScala для каскадного подключения DU4991100453

Таб.3 Дополнительная комплектация

№	Код ошибки	Вероятные причины ошибки	Метод устранения
11	E11	Неисправность подключения насосной станции	Проверьте подключение, чтобы устранить неисправность.
			Замените соединительный провод.
12	E13	Сбой связи между дисплеем и панелью управления	Проверьте клемму подключения платы РСВА.
13	ERR	Неисправность датчика давления	Проверьте соединение, если нет проблемы, то замените датчик
14	P01	Сильное колебание давления воды приводит к тому, что насос останавливается из-за нехватки воды	Измените значение параметра b.05 на «01»
		Расход слишком большой, давление в насосе слишком низкое, сообщается о нехватке воды	Уменьшите значение параметра b.03 или добавьте дроссельный клапан
		Диаметр выходной трубы слишком большой	Установите трубопровод меньшего диаметра
		Нехватка воды	Ожидайте поступления воды из трубопровода

Таб.8 Коды ошибок и методы устранения

№	Код ошибки	Вероятные причины ошибки	Метод устранения
4	E04	Слишком высокая температура модуля IPM	Необходимо естественное охлаждение Установите насосную станцию в вентилируемом месте, проблема прекратится
5	E05	Сработала защита насосов от перегрузки	Проверьте рабочее состояние насоса
6	E06	Неисправность датчика температуры модуля IPM	Поместите контроллер в хорошо охлаждаемое место. Проверьте датчик
7	E07	Конфликт IP - адресов насосной станции	Проверьте настройку по пункту b.08 и замените значение.
8	E08	Блокировка вращения насоса, например, повреждение крыльчатки, ржавчина, заедание лопаток, наличие примеси в насосе и т.д.	Замените рабочие колеса, удалите ржавчину, очистите от примесей оборудование
		Отсутствие фазы в электродвигателе	Замените электродвигатель
		Плохой контакт соединения проводов электродвигателя с контроллером	Повторно подключите питание после сбоя
		Утечка воды из двигателя приводит к разбалансировке трехфазного сопротивления насосной станции.	Замените электродвигатель
9	E09	Слишком большая нагрузка	Уменьшите установленное давление, снизьте нагрузку
		Электромагнитные помехи	Выявите и устраните источник помех
		Плохой контакт соединения проводов электродвигателя с контроллером	Повторно подключите питание после сбоя
		IPM поврежден	Замените контроллер
10	E10	Неисправность при запуске	

Таб.8 Коды ошибок и методы устранения

4. Указание мер безопасности

4.1. Общие требования



Внимание! Установка насосной станции и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.

Общие указания по технике безопасности

- Насосная станция должна устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание воды и образование конденсата в двигателе насоса;
- Ни в коем случае не допускайте работу насосной станции при нулевом расходе жидкости, так как это приведет к выходу из строя торцевого уплотнения, рабочего колеса и существенно сократит срок службы насосной станции.




Рис.1 Расходно-напорная характеристика насосной станции

Использование по назначению подразумевает:

Соблюдение прилагаемых инструкций по эксплуатации устройства, а также всех прочих компонентов системы выполнения осмотров и техобслуживания.

Использование не по назначению считается:

- Иное использование, нежели описанное в данном паспорте и инструкции.



Внимание! Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.

4.2. Требования к электроподключению

Документация регламентирующая монтаж и подключение к электросети:

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ);
- Паспортом и инструкцией по эксплуатации насосной станции ZOTA LaScala.

Основные требования

- Работы с насосной станцией следует проводить только после ее отключения от электросети и принятия мер, исключающих ее случайное включение;
- Подключение насосной станции происходит к электрической сети 220В ± 10% с частотой 50 Гц. При более сильных колебаниях напряжения в сети, насосную станцию подключать к сети только через стабилизатор напряжения;
- Сразу же после окончания работ, все защитные устройства следует установить вновь или обеспечить их функционирование. Место подключения насосной станции к электрической сети должно быть защищено от попадания воды.

4.3. При эксплуатации запрещается

- Включать насосную станцию в сеть без заземления (зануления);
- Самостоятельно заменять штатную вилку питания;
- Самостоятельно заменять, укорачивать или удлинять штатный кабель питания;
- Эксплуатировать насосную станцию при повреждении ее корпуса, кабеля питания или штепсельной вилки;
- Включать насосную станцию без расхода воды (с полностью перекрытой всасывающей или напорной магистралью, либо «всухую» без воды);
- Перекачивать вязкие, горючие, химически активные жидкости;
- Устанавливать насосную станцию в помещениях, где она может быть подвержена затоплению или воздействию отрицательных температур;
- Оставлять без присмотра работающую насосную станцию;
- Разбирать, самостоятельно ремонтировать насосную станцию.

№	Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
4	Станция не работает и не подает воду	Вращение электродвигателя	Отрегулируйте электродвигатель на положительное вращение через параметр b.02
		Воздух подает в полость насоса	Откройте кран на длительное время и включите винт для выпуска воздуха
		Выходная труба большого диаметра	Замените трубы
		Входная труба малого диаметра	Замените трубы

Таб.7 Описание неисправностей

№	Код ошибки	Вероятные причины ошибки	Метод устранения
1	E01	Входящее напряжение ниже 130В (± 10%)	При восстановлении напряжения электропитания до 160В (± 10%), неисправности автоматически устраняются, насосная станция работает нормально
2	E02	Входящее напряжение выше 280 В (± 10%)	При восстановлении напряжения электропитания до 260В (± 10%), неисправности автоматически устраняются, насосная станция работает нормально
3	E03	Повреждение датчика давления или сигнального провода	Замените датчик как можно скорее. Если потребитель срочно нуждается в воде, переключите в аварийный (ручной) режим.

Таб.8 Коды ошибок и методы устранения

10. Описание неисправностей

№	Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	Станция не запускается	Давление на входе станции превышает пусковое давление	Увеличьте заданное давление насоса или увеличьте значение параметра b.01.
		Значение параметра b.01 изменено	Увеличьте значение параметра b.01.
		Труба или кран забиты мусором	Проверьте трубопровод и кран и очистите их
2	Станция не останавливается	Нулевое значение датчика	Замените датчик
		Водопотребление не полностью закрыто или в трубопроводе есть утечка воды	Проверьте трубопровод и точки потребления воды и устраните проблему
		Установленное давление слишком высокое	Снизьте установленное давление
		Вращение электродвигателя	Отрегулируйте электродвигатель на положительное вращение через параметр b.02
		При отсутствии воды в трубопроводе, функция защиты от нехватки воды не запускается	Отрегулируйте параметр определения недостатка воды b.03
3	Станция работает, но не подает воду	Заедание обратного клапана или забивание трубопровода	Очистите обратный клапан или трубопровод
		Нехватка воды	Ожидайте поступления воды из трубопровода
		Загорается индикатор неполадок	См. Таб.8

Таб.7 Описание неисправностей

5. Устройство насосной станции

5.1. Устройство насосной станции ZOTA LaScala




Рис.2 Устройство насосной станции ZOTA LaScala

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - Резиновая заглушка | 24 - Эластичное стопорное кольцо вала |
| 2 - Винт | 25 - Механическое уплотнение |
| 3 - Передняя крышка | 26 - Задняя крышка насоса |
| 4 - Уплотнительное кольцо | 27 - Водоотталкивающее кольцо |
| 5 - Уплотнительное кольцо обратного клапана | 28 - Коннектор |
| 6 - Шток обратного клапана | 29 - Кронштейн |
| 7 - Седло обратного клапана | 30 - Вал |
| 8 - Пружина обратного клапана | 31 - Ротор |
| 9 - Стопорное кольцо | 32 - Подшипник |
| 10 - Корпус насоса | 33 - Волновая шайба |
| 11 - Винт и уплотнитель | 34 - Статор |
| 12 - Датчик | 35 - Пружинная шайба |
| 13 - Заливная пробка | 36 - Корпус двигателя |
| 14 - Расширительный бак | 37 - Саморез |
| 15 - Шестигранная гайка | 38 - Нижняя крышка станции |
| 16 - Зубчатая шайба | 39 - Амортизирующая накладка |
| 17 - Уплотнительное кольцо возвратной направляющей лопасти | 40 - Плоская шайба |
| 18 - Уплотнительное кольцо возвратной направляющей | 41 - Шестигранный болт |
| 19 - Защитная пластина направляющей лопасти | 42 - Проволочный зажимной замок |
| 20 - Промежуточная направляющая лопасть | 43 - Инвертор |
| 21 - Пластиковая крыльчатка | 44 - Вилка провода |
| 22 - Финальная направляющая лопасть | 45 - Вентилятор |
| 23 - Выход направляющей лопасти | 46 - Стопорное кольцо вала |
| | 47 - Задняя накладка |



Рис.3 Дисплей панели управления насосной станцией ZOTA LaScala

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 - Фактическое давление (бар) | 5 - Кнопка регулировки «+» |
| 2 - Температура перекачиваемой жидкости (°C) | 6 - Кнопка регулировки «-» |
| 3 - Индикатор работы | 7 - Кнопка установки параметров |
| 4 - Индикатор функции «Каскад» | 8 - Кнопка старт / стоп / аварийная |
| | 9 - Индикатор блокировки кнопок |

8. Правила хранения и транспортирования

- Транспортировка насосных станций осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта;
- Транспортировка должна осуществляться в индивидуальной заводской упаковке. Во время транспортировки не допускается попадание воды на упаковку насосных станций;
- Необходимо принять меры, исключающие беспорядочное неконтролируемое перемещение, падение и другие физические воздействия на насосные станции при транспортировке;
- Насосные станции следует хранить при температуре от 0 до +40°C, вдали от нагревательных приборов, избегая попадания на него прямых солнечных лучей;
- При попадании насосных станций из минусовой температуры в плюсовую его необходимо выдержать не менее чем 5 часов до запуска в эксплуатацию.

9. Утилизация

- Изделие не должно быть утилизировано вместе с бытовыми отходами;
- Возможные способы утилизации данного оборудования необходимо узнать у местных коммунальных служб;
- Упаковка изделия выполнена из картона и может быть повторно переработана.

Настройка параллельного подключения

1. Подключите оба насоса по сигнальному проводу (**Рис.9**) (приобретается отдельно);
2. Включите насосы;
3. В режиме b.08, настроек насосных станций, установите "1" для главной насосной станции, "2" для ведомой насосной станции;
4. Установите одинаковое давление для обоих насосов.



Максимальное количество насосов при параллельном подключении - 2.



Параллельное подключение можно использовать в случаях, когда потребление воды явно высокое или низкое. Насосная станция может автоматически регулировать давление и переключать один или несколько насосов автоматически в зависимости от потребления воды для экономии электроэнергии.



При выходе из строя одного насоса в насосной станции автоматически включается другой насос, что повышает стабильность работы насосной станции и позволяет избежать проблем с использованием воды во время технического обслуживания насоса.



Ведущее и ведомое положения насосов изменятся автоматически, чтобы сохранить одинаковый срок службы и продлить срок службы насосной станции.




Рис.9 Параллельное подключение насосов

6.

Размещение и монтаж



Монтаж насосной станции и ввод в эксплуатацию должны осуществляться специализированной монтажной организацией. Выполнение работ оформляется актом.



Перед подключением обязательно проверьте соответствие электрических и напорных данных изделия параметрам Ваших электрической и водонапорной сетей.

Требования к месту установки

- Относительная влажность воздуха - не более 85%;
- Допустимый диапазон температур от +5 до +45°C;
- Насосную станцию рекомендуется монтировать в месте, где она может быть доступна для монтажа, проверки и ремонта;
- Насосная станция предназначена для установки в бытовых помещениях с естественной вентиляцией;
- Насосная станция должна быть установлена на ровную горизонтальную поверхность в месте, защищенном от воздействия брызг воды, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей;
- Насосную станцию следует закрепить на жестком основании. Для уменьшения шума и вибрации при работе насосной станции, ее крепление к основанию следует выполнять через резиновые шайбы и прокладки;
- Насосную станцию допускается устанавливать вне помещения, при соблюдении допустимого диапазона температур. Не допускайте воздействия низких температур на насосную станцию;
- Станцию рекомендуется устанавливать вблизи дренажа или в поддоне, соединенном с дренажным трубопроводом для отвода конденсата с холодных поверхностей.
- При монтаже трубопроводов следует учитывать, что на насосную станцию не должны передаваться механические усилия.
- В качестве всасывающей магистрали рекомендуется использовать жесткие металлические или пластиковые трубы, а так же несминаемые гибкие армированные шланги. Диаметр шланга или трубы должен точно соответствовать диаметру входного отверстия насосной станции.



Исключайте соединения, резко сужающие или расширяющие проходное сечение трубы.



Наличие длинных горизонтальных участков во всасывающей магистрали уменьшает высоту всасывания.

- Все соединения трубопроводов всасывающей и напорной магистралей должны быть выполнены герметично без напряжения и перекосов так, чтобы внутренние усилия в трубопроводе не воздействовали на насосную станцию.
- Рекомендуется установка фильтра грубой очистки на входе всасывающего патрубка, при этом показатели высоты всасывания, подачи и напора могут уменьшиться.

Примеры схем монтажа насосной станции показаны на **Рис.4, Рис.5, Рис.6.**




Рис.4 Пример схемы монтажа для повышения давления воды из магистрального трубопровода

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 - Точка водоразбора | 6 - Редуктор давления |
| 2 - Опоры трубопровода | 7 - Предохранительный клапан |
| 3 - Шаровый кран отсечной | 8 - Поддон |
| 4 - Гибкие шланги | 9 - Манометр |
| 5 - Шаровый кран байпас | 10 - Магистральный трубопровод |

№	Режим	Функция
7	88.88	Время остановки станции при перекрытии выпускного патрубка. Диапазон регулировки составляет от 10 до 50 сек. Значение по умолчанию - 30. Если станция должна останавливаться быстрее, то уменьшите данный параметр; Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.07] > «Уст.» > Настроить значение [10 - 30] > «Уст.» для сохранения.
8	88.88	Настройка IP - адреса насоса. «0» - при использовании одного насоса. «1» и «2» - для насосной станции с параллельным подключением, значение «0» недопустимо.
9	88.88	Функция защиты насоса от замерзания. «00» - включить функцию. «01» - выключить функцию. Эта функция используется в зонах замерзания для защиты насосов. Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.14] > «Уст.» > Выберете значение [«00» или «01»] > «Уст.» для сохранения.
10	88.88	Параметры управления работой насосной станции при низкой температуре воды могут быть изменены при включенной функции защиты от замерзания (b.14). Диапазон регулировки от -10°C до +10°C. Значение по умолчанию 0°C. При температуре воды ниже этого значения насосная станция находится в режиме ожидания для поддержания давления или, в случае ручного отключения, принудительно запускается и продолжает работать со скоростью 1800 об/мин до тех пор, пока температура камеры насоса не достигнет порогового значения, установленного параметром b.16 (от +20°C до +40°C), и насос останавливается. Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.15] > «Уст.» > Выберете значение [от -10°C до +10°C] > «Уст.» для сохранения.
11	88.88	Температурный параметр выключения насосной станции. Параметр можно изменить при включении функции защиты от замерзания (b.14). Диапазон регулировки от +20°C до +40°C. Заводское значение по умолчанию + 30°C. Когда температура воды достигает этого значения, насос остановится; Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.16] > «Уст.» > Выберете значение [от +20°C до +40°C] > «Уст.» для сохранения.
12	88.88	Значение температуры защиты станции. Диапазон регулировки от +50 до +110°C. Значение по умолчанию +75°C. Когда температура станции превышает установленное значение, насос останавливается. Когда температура станции станет на 2°C ниже установленного значения, насосная станция возобновит работу. Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.17] > «Уст.» > Выберете значение [от +50°C до +110°C] > «Уст.» для сохранения.

Таб.6 Режимы настройки насосной станции

Другие настройки параметров от b01 до b17:

Навигация:

1. Нажмите «Уст.» и выберите «b.01»;
2. Измените параметры настройки с помощью кнопок «+» или «-» ;
3. Нажмите «Уст.», чтобы выбрать элемент и ввести настройку;
4. Нажмите «+» или «-», чтобы изменить параметр;
5. Нажмите «Уст.» для сохранения.

№	Режим	Функция
1		Настройка рабочего давления. Можно задать процент отклонения от уставки рабочего давления, при котором станция будет отключаться или включаться в системе. Диапазон настройки от 10 до 90%, значение по умолчанию – 80%. Навигация: Нажмите «Уст.» > «b.01» > «Уст.» > «Настроить» > Настроить значение [10 - 90 %] > «Уст.» для сохранения.
2		Настройка направления вращения двигателя. «00» – вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора. «01» – вращение против часовой стрелки. Перед настройкой необходимо остановить станцию. Значение по умолчанию - «00». Навигация: Нажмите «Уст.» > «b.02» > «Уст.» > Изменить значение [«00» или «01»] > «Уст.» для сохранения.
3		Настройка значения давления отсутствия воды в трубопроводе. Если значение давления упадет ниже установленного, то станция остановится. Значение по умолчанию - 0,5 кгс/см ² . Когда значение равно 0, то функция перестает работать. Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.03] > «Уст.» > Настроить значение [0 - стартовое значение] > «Уст.» для сохранения.
4		В этом режиме можно установить значение времени для оценки нехватки воды, диапазон настройки времени составляет от 10 до 180 сек. Значение изменяется на 1 сек. Настройка по умолчанию - 180 сек. Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.04] > «Уст.» > Настроить значение [10 - 180] > «Уст.» для сохранения.
5		«00» – включение функции оценки нехватки воды. «01» – выключение функции оценки нехватки воды. Значение по умолчанию - «00». Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.05] > «Уст.» > Настроить значение [«00» или «01»] > «Уст.» для сохранения.
6		«00» - отображение рабочего давления (кгс/см ²). «01» - частота работы насоса в реальном времени (Гц). «02» - мощность насоса в реальном времени (кВт). Выберете параметр отображения в реальном времени. Навигация: Нажмите «Уст.» > «+» или «-» > [b.06] > «Уст.» > Настроить значение [«00» - «02»] > «Уст.» для сохранения.

Таб.6 Режимы настройки насосной станции




Рис.5 Пример схемы монтажа насосной станции с подачей жидкости из колодца/ скважины

- 1 - Точка водоразбора
- 2 - Шаровой кран отсечной
- 3 - Впускной фильтр
- 4 - Приемный патрубок с сетчатым фильтром
- H1 - Максимальная глубина всасывания
- H2 - Глубина погружения всасывающего трубопровода в жидкость
- L - Длина всасывающего трубопровода



Максимальная глубина всасывания **H1** - 6 м. Превышение данного значения не рекомендуется.



Глубина погружения всасывающего трубопровода **H2** должна быть не менее 0,5 м.



Монтаж всасывающего трубопровода длиной **L** более 10 м. по горизонтали не рекомендуется.




Рис.6 Пример схемы монтажа насосной станции с подачей жидкости из резервуара

- | | |
|---|---|
| 1 - Точка водоразбора | 6 - Приемный патрубок с сетчатым фильтром |
| 2 - Опоры трубопровода | 7 - Резервуар с жидкостью |
| 3 - Шаровой кран отсечной | |
| 4 - Гибкие шланги | |
| 5 - Сливная линия в канализационную систему | |

6.1. Требования к перекачиваемой жидкости

Требования к перекачиваемой жидкости

- Жидкость не должна содержать длиноволокнистых и абразивных включений;
- Размер частиц, содержащихся в воде – не более 0,1 мм;
- Количество механических примесей в воде – не более 50 г/м³;
- Диапазон температур перекачиваемой воды – от +5 до +60°С.



Запрещается перекачивание загрязненной жидкости, содержащей абразивные вещества, поскольку это приведет к интенсивному износу насосной станции и снижению напора и производительности.



Запрещается использовать насосную станцию для перекачивания вязких, взрывоопасных и горючих жидкостей. При работе с легко воспламеняющимися жидкостями имеется опасность возгорания, взрыва и выхода насосной станции из строя.

№	Индикатор	Функция
1	8.88	<ul style="list-style-type: none"> • При включении питания в выключенном состоянии отображает номера версий по порядку. • Отображает текущее значение давления. • Отображает заданное значение давления при установке рабочего давления пользователем. • При настройке параметра отображается параметр функции или значение параметра функции. • Отображает код ошибки в случае сбоя.
2	Пуск	<ul style="list-style-type: none"> • При остановке насоса индикатор выключен. • При работе под заданным давлением индикатор постоянно включен. • Индикатор мигает, когда насос работает, но не достигает заданного давления.
3	Каскад	<ul style="list-style-type: none"> • Индикатор выключен, когда насос работает в режиме одиночного подключения или отсутствует связь между двумя насосами. • Индикатор постоянно включен, когда данный насос работает в режиме ведущего. • Индикатор мигает, когда насос работает в режиме ведомого.
4	🔒	<ul style="list-style-type: none"> • Индикатор включен при работающей блокировке. • Индикатор выключен при не работающей блокировке. <p>Для включения блокировки нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-»</p>

Таб.5 Описание работы индикаторов

7.2. Настройка режима работы насосной станции

Настройка параметров:

1. Измените параметры и значение с помощью кнопок «+» или «-» ;
2. Выберите пункт настройки и сохраните значение настройки с помощью кнопки "Уст."

Заводская настройка:

Во время настройки на экране дисплея мигает значение рабочего давления: [Диапазон: 1,00-8,00 кгс/см²].

Навигация:

1. Нажмите «+» или «-» для увеличения / уменьшения рабочего давления;
2. Измените величину [1,00-8,00];
3. Нажмите «Уст.» для сохранения.

№	Клавиша	Функция
1		<p>1. Нажмите кнопку регулировки «+» или «-» один раз, чтобы ввести установленное значение рабочего давления. Данные на экране будут мигать, отображая установленное значение рабочего давления. После завершения настройки выбранное значение будет мигать в течении 20 секунд, после чего оно сохранится. Для быстрого сохранения нажмите кнопку «Уст.» сразу после завершения настройки.</p> <p>2. Нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-», чтобы разблокировать или заблокировать кнопки на панели (кроме кнопки включения/выключения). По умолчанию используется статус «разблокирован». При работающей блокировке индикатор  включен.</p>
2		<p>1. Переключите насос из режима ожидания в режим остановки с помощью кнопки включения/выключения. При кратковременном нажатии кнопки насос автоматически включится, когда давление станет меньше установленного.</p> <p>2. При длительном нажатии клавиши включения/выключения в течение 3 секунд в режиме повышения давления, насос переключится в ручной режим, при этом отобразится значение Lxx (где xx означает частоту включения).</p> <p>3. При длительном нажатии клавиши включения / выключения в течение 3 секунд в ручном режиме, насос переключится в режим повышения давления, при этом отобразится рабочее давление в режиме реального времени.</p> <p>4. В ручном режиме нажмите клавишу «+» или «-», чтобы настроить частоту. Во время настройки левый экран дисплея будет мигать. При каждом нажатии клавиш «+» и «-» будет раздаваться короткий звуковой сигнал, а значение частоты увеличиваться или уменьшаться на 1 Гц. После завершения настройки выбранное значение будет мигать в течении 20 секунд, после чего экран дисплея переключится на отображение значения рабочего давления в режиме реального времени. Для сохранения и выхода нажмите кнопку «Уст.» сразу после завершения настройки.</p>
3		<p>1. Нажмите кнопку «Уст.» один раз, чтобы войти в режим настройки. Значение устанавливается нажатием кнопок «+» или «-», при этом экран дисплея будет мигать.</p> <p>2. Чтобы сохранить выбранное значение настройки нажмите кнопку «Уст.»</p> <p>3. Чтобы переключиться на другую настройку нажмите кнопку «Уст.»</p>

Таб.4 Назначение клавиш

6.2. Подключение к электрической сети



Внимание! Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности»



Внимание! Все монтажные работы по подключению выполнять только при отключенной от электросети насосной станции, с соблюдением правил, указанных в п.4 настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации.



Внимание! Насосную станцию допускается подключать только в розетку, имеющую заземляющий контакт, с использованием в цепи автоматического выключателя и УЗО, либо дифференциального автомата.

- Перед подключением сравните параметры электросети с данными, указанными на табличке насосной станции;
- Электроподключение должно быть выполнено квалифицированным специалистом. Насосную станцию следует устанавливать таким образом, чтобы был обеспечен легкий доступ к электрической розетке. Розетка должна использоваться только для питания насосной станции, иметь заземление и быть подключенной к дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности (30 мА). Место установки розетки должно быть защищено от брызг воды;
- Насосная станция должна быть заземлена. Работа насосной станции без защитного заземления запрещена.

На **Рис.7** показана возможная схема подключения насосной станции к сети.




Рис.7 Схема подключения насосной станции к электрической сети

6.3. Ввод в эксплуатацию



Запрещается запускать насосную станцию без заполнения рабочей жидкостью.

При первоначальном пуске необходимо предварительно залить насос и всасывающую магистраль водой через заливное отверстие (см. **Рис.8**).

Для заполнения насоса и всасывающей магистрали водой:

1. Выверните пробку из заливного отверстия;
2. Заливайте воду в заливное отверстие до тех пор, пока не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха;
3. Заверните пробку заливного отверстия не до конца для выхода остаточного воздуха из системы;
4. Подключите к выходному отверстию напорную магистраль;
5. Включите насосную станцию в электросеть. Насос станции начнет подавать воду;
6. После выхода всего остаточного воздуха из системы (порядка 3-х минут работы) - плотно закройте пробку заливного отверстия;
7. Откройте самую высокую точку водоразбора в системе;
8. Отрегулируйте давление до требуемой величины с помощью кнопок на панели управления;
9. Закройте точку водоразбора.



Если глубина всасывания превышает 4 м, может потребоваться неоднократная заливка воды. Всегда закручиваете крышку заливного отверстия вручную.




Рис.8 Схема заполнения насосной станции ZOTA LaScala

7.

Правила эксплуатации и техническое обслуживание



Работы, связанные с разборкой и чисткой насосной станции в гарантийный период должны производиться в авторизованном сервисе. В противном случае, насосная станция лишается гарантии.

- После длительного простоя, перед очередным пуском необходимо проверить, не произошло ли блокирование вала отложениями извести или другими механическими примесями. Причиной блокирования может быть грязь и илистые отложения в насосе, из-за которых рабочее колесо может оказаться заблокировано. В этом случае:
 1. Отключите электропитание;
 2. Проведите очистку проточной части насоса;
 3. После этого насосной станцией можно пользоваться в обычном режиме.
- Если насосная станция не эксплуатируется долгое время, необходимо полностью слить воду из насоса. Не допускается замерзание воды в насосной станции;
- В зимний период, при отсутствии отопления, необходимо демонтировать насосную станцию, полностью слить из нее воду, просушить и поместить на хранение.



Профилактический осмотр необходимо проводить не менее одного раза в сезон эксплуатации.

Во время проведения осмотра необходимо:

- Провести проверку на предмет выявления повреждений насоса, кабеля питания, штепсельной вилки;
- Провести проверку настроек панели управления.

7.1. Панель управления



Параметры насосной станции по умолчанию являются оптимальными и могут удовлетворить большинство систем. Если Вам необходимо поменять параметры работы станции, то данная операция должна осуществляться квалифицированным персоналом, со строгим соблюдением правил, указанных в настоящем паспорте и инструкции по эксплуатации.

Дисплей панели управления насосной станции способен отображать параметры работы станции. Он может отображать выбранный режим работы станции, значение мощности, давления в реальном времени при работе станции, и установленное значение давления. При возникновении неисправности станции, дисплей покажет код неисправности.